

ARKADIA – SPORT

Marek Gabalewicz

Wrocław, dnia 12.08.2021

Zespół Szkół Nr. 1
ul. Świętojańska 89
07 – 200 Wyszaków

Dotyczy: „ Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr. 1
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszakowie,„

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

P Y T A N I E

1. Czy można wykonać na istniejącej podłodze, podłogę sportową punktowo elastyczną, odporną na wgniecenia obcasów damskiego obuwia, stołów czy krzeseł i nie wymagającej przestrzegania na Sali gimnastycznej stałej i odpowiedniej temperatury i wilgotności w następujący sposób:

- ewentualna naprawa ślepej podłogi
- ułożenie na całej powierzchni podłogi folii paroizolacyjnej 0,2 mm
- ułożenie pianki poliuretanowej wtórnie wiązanej o grubości 10 mm o gęstości 80 kg/m³
- ułożenie na piance z przesunięciem dwóch warstw płyty wilgocioodpornej MFP P5, ze sklejeniem ich i zszyciem, o grubości 12 mm każda
- wyszpachlowanie ułożonych płyt
- ułożenie bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej o grubości 2 mm
- polakierowanie nawierzchni poliuretanowej dwuskładnikowym lakierem antypoślizgowym w kolorze RAL, uzgodnionym z użytkownikiem
- namalowanie linii boisk sportowych według wskazań użytkownika
- montaż 1,5 – 2 cm od ściany polakierowanych w kolorze podłogi sportowej listew przyściennych
- montaż w drzwiach wejściowych na Salę gimnastyczną listew progowych

ARKADIA – SPORT

Marek Gabalewicz

50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 43
tel./fax 71 321 42 60, tel. 71 327 72 29

ARKADIA - SPORT

Marek Gabalewicz
WŁAŚCICIEL

Podłoga sportowa z wierzchnią warstwą poliuretanową jest łatwo eksploatować pod kontem utrzymania czystości, zapewnienia antypoślizgowości oraz ewentualnych uszkodzeń, gdyż w przypadku zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego, wystarczy uszkodzenie wyszpachlować – wyrównać i polakierować lakierem w kolorze RAL co nie wpływa na wygląd estetyczny podłogi i walory sportowe.

Koszt wykonania takiej podłogi jest ze względów ekonomicznych lepszym rozwiązaniem niż podłoga wykonana od podstaw z demontażem całej starej konstrukcji podbudowy a czas wykonania jest o wiele krótszy.

WYKAZ INWESTYCJI Z WYKONANIEM PODŁÓG SPORTOWYCH PUNKTOWO ELASTYCZNYCH UŁOŻONYCH NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE

- 1/ **Zespół Szkół Technicznych w Lubsku**
- 2/ **Zespół Szkół Samochodowych w Żarach**
- 3/ **Szkoła Podstawowa w Chociszewie**
- 4/ **Gimnazjum Nr. 1 we Wrocławiu**
- 5/ **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr. 5 z Oddziałami Integracyjnym w Opolu**
- 6/ **Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Tomaszowie Mazowieckim**
- 7/ **Szkoła Podstawowa Nr. 8 w Tomaszowie Mazowieckim**
- 8/ **Szkoła Podstawowa Nr. 12 w Tomaszowie Mazowieckim**
- 9/ **Szkoła Podstawowa Nr. 14 w Tomaszowie Mazowieckim**
- 10/ **Szkoła Podstawowa Nr. 18 w Kaliszu**
- 11/ **Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gostyninie**
- 12/ **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu**
- 13/ **Szkoła Podstawowa w Węgrach**
- 14/ **Szkoła Podstawowa w Sokolinie**
- 15/ **Zespół Szkół Społecznych w Rokietnie – Inwestycja w trakcie realizacji**
- 16/ **Szkoła Podstawowa Nr. 74 w Poznaniu – Inwestycja w trakcie realizacji**