



Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszku
07-200 Wyszów ul. Świętojańska 89
tel/fax: 029 7425427
www.zs1wyszkow.edu.pl e-mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl



Wyszów, dnia 13 sierpnia 2021 r.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. **wpłynęło pytanie od Wykonawcy** w sprawie « Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszku ».

Czy można wykonać na istniejącej podłodze, podłogę sportową punktowo elastyczną, odporną na wgniecenia obcasów damskiego obuwia, stołów czy krzeseł i nie wymagającej przestrzegania na Sali gimnastycznej stałej i odpowiedniej temperatury i wilgotności w następujący sposób :

- ewentualna naprawa ślepej podłogi
- ułożenie na całej powierzchni podłogi folii paroizolacyjnej o,2 mm
- ułożenie pianki poliuretanowej wtórnie wiązanej o grubości 10 mm o gęstości 80 kg/m³
- ułożenie na piance z przesunięciem dwóch warstw płyty wilgociodpompnej MFP P5, ze sklejeniem ich i zszyciem, o grubości 12 mm każda
- wyszpachlowanie ułożonych płyt
- ułożenie bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej o grubości 2 mm
- polakierowanie nawierzchni poliuretanowej dwuskładnikowym lakierem antypoślizgowym w kolorze RAL, uzgodnionym z użytkownikiem
- namalowanie linii boisk sportowych według wskazań użytkownika
- montaż 1,5 -2 cm od ściany polakierowanych w kolorze podłogi sportowej listew przyściemych
- montaż w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną listew progowych

Odpowiedz Zamawiającego :

Zamawiający na etapie zapytania ofertowego nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Wskazana technologia nie jest zgodna z przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO – pkt2. Zakres zamówienia

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszku
Marian Popławski